



LEYENDAS			
	CARGA DE CO2		CENTRAL DE DETECCIÓN DE INCENDIO
	CARGA DE POLVO ABC 9 KG		BATERÍAS PARA CENTRAL DE ALARMA
	CARGA DE POLVO ABC 4 KG		ILUMINACIÓN DE EMERGENCIA
	CARGA DE POLVO ABC 8 KG		CARTEL DE SALIDA LUMINISCENTE
	BOCA DE INCENDIO EQUIPADA		SENSOR DE HUMO DIRECCIONABLE
	BOMBA DE INCENDIO RESERVA DE INCENDIO		SENSOR DE HUMO SOBRE COLUMNAS
	ÁREAS DE RIESGO		ALARMA VISUAL Y ACÚSTICA
	ACCIONADOR MANUAL PULSADOR/LANÇADOR		PARED DE COMPARTIMENTACION
	SENSOR DE CALOR DIRECCIONABLE		

Las canalizaciones subterranas en PEAD tendran una profundidad minima de 80 cm

Referencia: DNB/MONTEVIDEO/68/556/2019

MEDIDAS DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS			
Lamina A10- Administracion del puente y peaje - PLANTA	HABILITACION BOMBEROS		
PADRON al detalle	UBICACION	Rambla Costanera Norte s/n- Paysandu	
ÁREA TERRENO 11 has	PROPIETARIO	CARU - COMISION ADMINISTRADORA DEL RIO URUGUAY	
ÁREA HABITAR 3.436 m2	TECNICO	ARQ. CARLOS H. FERREIRA	